



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ



Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΦΜ 999082972, Β' ΔΟΥ Ηρακλείου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο κεντρικό κτίριο και στα κτίρια επέκτασης του Νοσοκομείου είναι εγκατεστημένα συστήματα πυρανίχνευσης:

- I. **Κεντρικό κτίριο**: διευθυνσιοδοτημένο σύστημα πυρανίχνευσης τύπου NOTIFIER ID 3000,
- II. **Κτίριο επέκτασης**: Menvier.
- III. **Κτίριο Ε**
- IV. **Ξενώνας Αλκυονίδα**: ασύρματο δίκτυο

Έχει γίνει ενοποίηση των συστημάτων I και II, έτσι όλα τα κτίρια του νοσοκομείου ελέγχονται από το σύστημα NOTIFIER ID 3000

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Η τεχνική κάλυψη περιλαμβάνει εργασίες προληπτικής συντήρησης των συστημάτων από εξειδικευμένο συνεργείο, που περιλαμβάνουν τέσσερις (4) επισκέψεις το χρόνο, μία ανά τρίμηνο.

Αναλυτικά :

- Τρεις (3) επισκέψεις για τον έλεγχο ολόκληρης της εγκατάστασης (κεντρικοί πίνακες, επαναληπτικός πίνακας, ανιχνευτικά κυκλώματα, ηχητικά όργανα, πόρτες πυρασφαλείας, κλπ.)
- Μια (1) επίσκεψη για τον έλεγχο των ρευμάτων με ειδικά όργανα,
- Διαθεσιμότητα εξειδικευμένων τεχνικών με απόκριση εντός 12 ωρών από την κλήση, για όλες τις ημέρες και ώρες του έτους,
- Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών.

Σε περίπτωση βλάβης ή χρέωση σε ανταλλακτικά – εργασία θα γίνεται υπολογιστικά.

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται με την παρουσία του υπεύθυνου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

- Μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης θα εκδίδεται Δελτίο Τεχνικής Εξυπηρέτησης και Εργασιών , το οποίο θα υπογράφεται από τον συντηρητή της εταιρείας και τον υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας που θα επιβεβαιώνει τις εργασίες συντήρησης.
- Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εμπειρία στο συγκεκριμένο σύστημα πυρανίχνευσης και να διαθέτει ανταλλακτικά.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο εμπορικό, τεχνικό ή βιομηχανικό επιμελητήριο που δραστηριοποιούνται στον τομέα των συστημάτων πυρανίχνευσης και να καλύπτουν τους παρακάτω όρους:

Να διαθέτουν πιστοποίηση διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο στο πεδίο εφαρμογής: πυρανίχνευση

- Να απασχολούν προσωπικό με αποδεδειγμένη τριετή εμπειρία στο αντικείμενο.
- Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών να έχουν εκτελέσει αντίστοιχα έργα σε φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, ανάλογου μεγέθους και απαιτήσεων με το βενιζελείο .
- Να διαθέτει έδρα ή τουλάχιστον ενεργό υποκατάστημα στον τόπο παροχής των υπηρεσιών.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται

Ηράκλειο 13-5-2022

Ο συντάξας

Άγγελος Καλαϊτζάκης