



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

Λεωφόρος Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΦΜ 996978666, ΔΟΥ Ηρακλείου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Η παρούσα αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την αντικατάσταση τμήματος δικτύου σιδηροσωλήνων κλιματισμού στο χώρο της Παιδιατρικής κλινικής, όπως περιγράφεται παρακάτω.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο (PP-R 80), τύπου aquatherm faser πράσινη PN20, διαμέτρου από 63x8,6MM έως 75x10,3MM, μέτρου μήκους 30M, πλήρως τοποθετημένος, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών τεμαχίων κάθε σχήματος, των υλικών σύνδεσης, στερέωσης, μόνωσης κτλ και την εργασία για την αποξήλωση – απομάκρυνση των υφισταμένων, την πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμαστική λειτουργία, αποκατάσταση ψευδοροφών και μερεμετιών, παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(Τιμή μέτρου μήκους)

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Λόγω της ιδιαιτερότητας των χώρων θα πρέπει **απαραίτητα** για την κατάθεση της προσφοράς:

1. Να κατατεθούν αποδεικτικά εμπειρίας αντίστοιχων εργασιών σε νοσοκομειακές δομές (τιμολόγια ή βεβαιώσεις εμπειρίας)
2. Να κατατεθούν prospectus και σχετικές πιστοποιήσεις (ISO 9001 κτλ) για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (σωλήνες, ειδικά τεμάχια).
3. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να λάβει γνώση των χώρων, ώστε να λάβει σχετική βεβαίωση από την υπηρεσία.