



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ



Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης  
ΑΦΜ 999082972, Β' ΔΟΥ Ηρακλείου

---

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

### Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο κεντρικό κτίριο και στα κτίρια επέκτασης του Νοσοκομείου είναι εγκατεστημένα συστήματα πυρανίχνευσης:

- I. **Κεντρικό κτίριο:** διευθυνσιοδοτημένο σύστημα πυρανίχνευσης τύπου NOTIFIER ID 3000,
- II. **Κτίριο επέκτασης:** Menvier.
- III. **Κτίριο Ε**
- IV. **Ξενώνας Αλκυονίδα:** ασύρματο δίκτυο

Έχει γίνει ενοποίηση των συστημάτων I και II, έτσι όλα τα κτίρια του νοσοκομείου ελέγχονται από το σύστημα NOTIFIER ID 3000

### Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Η τεχνική κάλυψη περιλαμβάνει εργασίες προληπτικής συντήρησης των συστημάτων από εξειδικευμένο συνεργείο, που περιλαμβάνουν τέσσερις (4) επισκέψεις το χρόνο, μία ανά τρίμηνο.

Αναλυτικά :

- Τρεις (3) επισκέψεις για τον έλεγχο ολόκληρης της εγκατάστασης (κεντρικοί πίνακες, επαναληπτικός πίνακας, ανιχνευτικά κυκλώματα, ηχητικά όργανα, πόρτες πυρασφαλείας, κλπ.)
- Μια (1) επίσκεψη για τον έλεγχο των ρευμάτων με ειδικά όργανα,
- Διαθεσιμότητα εξειδικευμένων τεχνικών με απόκριση εντός 12 ωρών από την κλήση, για όλες τις ημέρες και ώρες του έτους,
- Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών.

Σε περίπτωση βλάβης η χρέωση σε ανταλλακτικά – εργασία θα γίνεται υπολογιστικά.

### Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται με την παρουσία του υπεύθυνου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

- Μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης θα εκδίδεται Δελτίο Τεχνικής Εξυπηρέτησης και Εργασιών , το οποίο θα υπογράφεται από τον συντηρητή της εταιρείας και τον υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας που θα επιβεβαιώνει τις εργασίες συντήρησης.
- Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εμπειρία στο συγκεκριμένο σύστημα πυρανίχνευσης και να διαθέτει ανταλλακτικά.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο εμπορικό, τεχνικό ή βιομηχανικό επιμελητήριο που δραστηριοποιούνται στον τομέα των συστημάτων πυρανίχνευσης και να καλύπτουν τους παρακάτω όρους:

Να διαθέτουν πιστοποίηση διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο στο πεδίο εφαρμογής: πυρανίχνευση

- Να απασχολούν προσωπικό με αποδεδειγμένη τριετή εμπειρία στο αντικείμενο.
- Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών να έχουν εκτελέσει αντίστοιχα έργα σε φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, ανάλογου μεγέθους και απαιτήσεων με το βενιζελείο .
- Να διαθέτει έδρα ή τουλάχιστον ενεργό υποκατάστημα στον τόπο παροχής των υπηρεσιών.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται

Ηράκλειο 17-10-2024

Ο συντάξας

Άγγελος Καλαϊτζάκης