



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ ”
Λεωφ. Κνωσού, Τ.Κ. 71409 , Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 44



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ

Η παρούσα αφορά την προμήθεια 1 συστημάτων εισόδου/εξόδου με καρταναγνώστη (μπάρας κυκλοφορίας), για το φυλασσόμενο παρκινγκ του χώρου των οδηγών του Νοσοκομείου.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μπάρες θα είναι LED 24V, εντατικής χρήσης. Κατασκευασμένες από ατσάλι για αντοχή στο χρόνο, αθόρυβες, γρήγορες με κομψό σχεδιασμό. Τόσο το σώμα της μπάρας, όσο και το κοντάρι της να έχουν ενσωματωμένο LED φωτισμό για ένδειξη κίνησης της μπάρας. Ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει 3 διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας ένδειξης του LED φωτισμού. Θα Διατίθεται με κοντάρι τουλάχιστον 4,50 μέτρα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τροφοδοσία μοτέρ: 24V
- Τύπος Μοτέρ: Brushless
- Ισχύς Μοτέρ: τουλάχιστον 100W
- Βαθμός Στεγανότητας : IP54
- Κύκλος Ζωής : τουλάχιστον 5 εκατομμύρια
- Χρόνος Ανοίγματος/Κλεισίματος : τουλάχιστον < 5 δευτερόλεπτα
- Κύκλοι ανά ώρα : τουλάχιστον 360 (σε άνοιγμα 5 δευτερολέπτων)

Ενδεικτικό μοντέλο Fast-Park LED 24V

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

- Αυτόματη εκμάθηση διαδρομής
- Αυτόματο κλείσιμο 2 χρόνων, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εγκατάστασης
- Επιλογές λειτουργίας LED κονταριού
- Αντίληψη Εμποδίων και ρύθμιση ευαισθησίας ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης για αποφυγή ατυχημάτων σε περίπτωση σύγκρουσης
- Ρύθμιση ταχυτήτων ανοίγματος και κλεισίματος
- Ρύθμιση αργής κίνησης ανάλογα τη θέση του κονταριού
- Οθόνη Ρυθμίσεων
- Οθόνη ένδειξης σφαλμάτων

- Δυνατότητα σύνδεσης με το υφιστάμενο σύστημα καρταναγνώστη (access), αυτόματο άνοιγμα -κλείσιμο της μπάρας με την χρήση κάρτας.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Η μπάρα θα συνοδεύεται με τα απαραίτητα πιστοποιητικά ISO της κατασκευάστριας εταιρείας.
- Να είναι καινούρια και αμεταχείριστη και θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία.
- Η αποξήλωση της υφιστάμενης και η τοποθέτηση-σύνδεση όλων των συστημάτων (υφιστάμενο σύστημα access) που απαιτούνται για την λειτουργία της με της νέας θα γίνει από τον ανάδοχο σε χρονικό διάστημα εντός ενός(1) μηνός από την υπογραφή της συμβάσης και με συνεννόηση και υπόδειξη από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου καθώς και ο πιθανός προγραμματισμός των καρτών των χρηστών στο νέο σύστημα.
- Να υπάρχει διαθεσιμότητα σε ανταλλακτικά και δυνατότητα συντήρησης και επισκευής από τον ανάδοχο όταν απαιτηθεί.
- Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.