



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»
Λεωφόρος Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης
ΑΦΜ 996978666, ΔΟΥ Ηρακλείου

Ηράκλειο 2-1-2026

Πληροφορίες: Τζατζαράκη Φιλία
Τηλέφωνο: 2813401406

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΑΛΑΓΚΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

Η παρούσα αφορά την προμήθεια ηλεκτρικού παλάγκου ανύψωσης για τις ανάγκες τις τεχνικής υπηρεσίας (χρήση στον βιολογικό καθαρισμό) του Νοσοκομείου.

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς (Watt): 950
- Τάση/Συχνότητα (V/Hz): 230/50
- Να παρέχει θερμική προστασία
- Να παρέχει διακόπτη ασφάλειας
- Αυτόματο φρένο
- Βαθμός προστασίας (IP): 54
- Ικανότητα ανύψωσης (kg) :400
- Συρματόσκοινο: INOX, 4mm
- Μήκος Συρματόσχοινου : 18 m
- Να περιλαμβάνει: σετ στήριξης

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Το συρματόσκοινο και τα εξαρτήματα έλξης θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα λόγο χρήσης στα φρεάτια λυμάτων του βιολογικού του Νοσοκομείου
- Θα πρέπει να είναι καινούργιο, αχρησιμοποίητο, άριστης ποιότητας, από αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο, κατά ISO 9001, εργοστάσιο κατασκευής, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές.
- Θα συνοδεύονται απαραίτητα με τεχνικά φυλλάδια καθώς και οδηγίες ασφαλούς χρήσης και συντήρησης.

Εγγύηση: 1 ετών, τουλάχιστον.
Χρόνος παράδοσης: Εντός 3 ημερών
Τόπος παράδοσης: Αποθήκες νοσοκομείου