

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

A. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ηλεκτρολογικά υλικά που χρειάζονται για να καλυφτούν άμεσα οι ανάγκες σε παρεμβάσεις – βλάβες στο νοσοκομείο :

- Καλωδιο NYM 5X4 30 m
- Καλωδιο NYL 3X1,5 200 m
- Καλωδιο NYL 3X2,5 200 m
- Καλωδιο NYL 5X1,5 200 m

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Τα υλικά που θα προσφερθούν θα διαθέτουν οποιοσδήποτε CE mark και θα είναι από πιστοποιημένο κατά ISO9001, εργοστάσιο κατασκευής.
 - Οι προσφορές θα συνοδεύονται απαραίτητα με τα παραπάνω πιστοποιητικά καθώς και τεχνικά φυλλάδια των υλικών.
 - Εφόσον κατά την παράδοση διαπιστωθεί ότι κάποιο υλικό δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Νοσοκομείου (ελαττωματικό, εκτός προδιαγραφών κτλ), αυτό θα επιστρέφεται στον προμηθευτή.
 - Τα υλικά θα έχουν εγγύηση 1 έτους.
 - Ο τόπος παράδοσης είναι οι Αποθήκες του Νοσοκομείου.
- Ο μειοδότης θα προκύψει από το σύνολο των υλικών