

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την προμήθεια-εγκατάσταση ράμπας ΑΜΕΑ στο Ψυχιατρικό Τμήμα

Περιγραφή

Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια-και εγκατάσταση μεταλλικής ράμπας Αμεα στο Ψυχιατρικό Τμήμα του νοσοκομείου, που είναι εγκατεστημένο στην βορινή πλευρά του οικοπέδου.

Νομοθεσία

Για τη σύνταξη των προδιαγραφών ελήφθησαν υπ' όψη οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας («ΥΠΕΝ Σχεδιάζοντας για όλους»)

Προδιαγραφές

Η ράμπα θα είναι μεταλλική συνολικού μήκους περίπου 22 μέτρων και πλάτους 1,50 μ. Περιλαμβάνονται δύο πλατύσκαλα ελάχιστων διαστάσεων 1,50x1,50 μ κατάλληλων για στροφή αμαξιδίου.

Το δάπεδο θα είναι από λαμαρίνα αντιολισθητική γαλβανισμένη πάχους τουλάχιστον 4mm.

Ο σκελετός στήριξης θα είναι από προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας διατομής 40x100 και πάχους 3 mm. Η στήριξη θα είναι πακτωμένη σταθερά στο έδαφος με σκυρόδεμα.

Τα προφίλ στήριξης θα επαναλαμβάνονται ανά 70cm.

Η συνολική κατασκευή θα είναι πλήρως σταθεροποιημένη και ασφαλής.

Κάγκελο προστασίας προβλέπεται και στις δύο πλευρές . Θα είναι ύψους 90 cm με γαλβανιζέ σίδηρο 40x40 πάχους 2mm με 2 χωρίσματα 30x30 πάχους 2mm .

Το ένα χωρίσμα θα έχει ρόλο περιζώματος και θα είναι σε απόσταση 10 cm από το δάπεδο της ράμπας.

Η κουπαστή θα έχει ρόλο χειρολισθήρα με στρογγυλή ή ημικυκλική διατομή διαμέτρου 50 mm

Κατά την επεξεργασία των προφίλ όπου καταπονηθεί το γαλβάνισμα θα γίνει βαφή ψυχρού γαλβανίσματος.

Είναι απαραίτητο, οπουδήποτε υπάρχει ράμπα, να επισημαίνεται κατάλληλα η ύπαρξή της, ιδιαίτερα αν οι χρήστες της είναι και άτομα με προβλήματα στην όραση. Έτσι στην αρχή, το πέρας και τα σημεία αλλαγής της διεύθυνσης της ράμπας πρέπει να κατασκευάζονται λωρίδες επισήμανσης, κάθετες στον άξονα της κίνησης, πλάτους 0,30-0,60μ, διαφορετικής υφής και χρώματος από το δάπεδο της ράμπας.

Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, είναι απαραίτατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. Εάν ο Προμηθευτής δεν εκτελέσει τους όρους της σύμβασης ή τους εκτελέσει πλημμελώς, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της έκπτωσής του, την αντικατάστασή του με άλλον και την εξέταση για την αποζημίωσή του.

Σε κάθε περίπτωση αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.