



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7<sup>Η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ ”**  
Λεωφ. Κνωσού, Τ.Κ. 71409 , Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 44



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Α-Β

Η παρούσα αφορά τις εργασίες αντικατάστασης τμήματος δικτύου ύδρευσης στον κεντρικό διάδρομο του υπογείου του κτιρίου Α-Β.

Περιλαμβάνονται οι εργασίες:

- Αποξήλωση του τμήματος της διαβρωμένης σιδηροσωλήνας μέσα στην ψευδοροφή, αφού προηγηθεί άδειασμα του δικτύου από τα νερά.
- Προμήθεια και εγκατάσταση νέων πλαστικών σωλήνων πολυπροπυλαινίου τύπου Aquatherm Green Faser MF RP SDR 9, ή ισοδύναμου, διαμέτρου Φ63, μήκους 90m, διαμέτρου Φ50, μήκους 90m, και Φ40 μήκους 90m, με τις αντίστοιχες μονώσεις για τις διατομές Φ50 και Φ40.
- Γέμισμα του δικτύου με νερό, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

### ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ– ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Λόγω της ιδιαιτερότητας των χώρων θα πρέπει απαραίτητα για την κατάθεση της προσφοράς:

1. Να κατατεθούν αποδεικτικά εμπειρίας αντίστοιχων εργασιών σε νοσοκομειακές δομές (τιμολόγια ή βεβαιώσεις εμπειρίας), λόγω των ιδιαιτεροτήτων των χώρων.
2. Να κατατεθούν prospectus και σχετικές πιστοποιήσεις (ISO9001 κτλ) για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (σωλήνες, ειδικά τεμάχια).
3. Οι εργασίες θα υλοποιηθούν μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία ώστε να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου (πιθανώς απογευματινές ώρες και/ή Σαββατοκύριακο).
4. Ο ανάδοχος ή το προσωπικό του, που θα απασχοληθεί στις παραπάνω εργασίες θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωσή τους σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.
5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας για τον ίδιο ή το προσωπικό του, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
6. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να λάβει γνώση των χώρων, ώστε να λάβει σχετική βεβαίωση από την υπηρεσία.