



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Ν.Η. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ"
Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



Ηράκλειο 25-6-2026

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ

Η παρούσα αφορά στις εργασίες εγκατάστασης δικτύου ιατρικών αερίων O₂ – VAC – ΑΕΡΑ στο νέο χώρο του Λιθοτριπτη του Νοσοκομείου με βάση τις ανάγκες του χώρου.

Οι λήψεις αερίων θα είναι ENV 737-6 σε κυτίο αλουμινίου επιτόκιο

Τα υλικά που θα απαιτηθούν και θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας CE σύμφωνα με τους αντίστοιχους Διεθνείς κανονισμούς του είδους.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Για την κατάθεση της προσφοράς είναι απαραίτητο ο κάθε ενδιαφερόμενος:

1. Να επισκεφθεί το χώρο και να λάβει γνώση των αναγκών του χώρου.
2. Να αποδεικνύεται η τεχνογνωσία και η σχετική εμπειρία για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
3. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος για την ορθή και ασφαλή περαίωση της παραπάνω εργασίας.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Όλες οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται από μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό, που είναι κάτοχοι των αδειών που προβλέπει ΠΔ 112/2012, ΦΕΚ 197/Α/17.10.2012 (αντικατέστησε το ΠΔ55/2000), υπό την επίβλεψη

πεπειραμένων στο υπόψη αντικείμενο μηχανικών και θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η πολυπλοκότητα του έργου απαιτεί την τεκμηριωμένη εμπειρία και τεχνική επάρκεια από τον ανάδοχο μιας και οι μονάδες αυτές αποτελούν ευαίσθητες εγκαταστάσεις.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη τεχνική εμπειρία σε αντίστοιχα έργα