



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η παρούσα αφορά την προμήθεια των παρακάτω υλικών για τις ανάγκες συντήρησης – επισκευής των ψυκτικών/κλιματιστικών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου:

1. **Συμπιεστής** επαγγελματικού ψυγείου συντήρησης 1 ¼” HP, R404.  
Τύπος υφιστάμενου: **Electrolux, ML60TB**, 220V, 50Hz. Τεμάχιο: 1.
2. **Ψεκαστήρα προπιέσεως** για καθαρισμό κλιματιστικών συσκευών. Χειρός, χωρητικότητας 1lt, με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ψεκασμού, από ανθεκτικό πλαστικό, κατάλληλο για χημικά καθαριστικά, εργονομικό. Τεμάχια: 2
3. Στερεωτικό καρφί (**ρόκα**) στρογγυλό 19/47, λευκό. Τεμάχια: 250.
4. **Χημικό καθαριστικό**. Υγρό καθαριστικό και απολυμαντικό για εσωτερικές και εξωτερικές κλιματιστικές μονάδες, κατάλληλο για χρήση σε χώρους νοσοκομείου, αποτελεσματικό σε ιούς, βακτήρια, μούχλα κτλ. Θα διαθέτει έγκριση από τον ΕΟΦ, αποδεικτικά έγγραφα της αποτελεσματικότητάς του, Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, πιστοποιητικά ποιότητας της εταιρείας παραγωγής κτλ. Σε δοχείο του 1 lt. Ενδεικτικός τύπος: Everbrite, NCH. Συνολική ποσότητα: 10 Λίτρα.
5. **Κλείστρο ασφαλείας** ανοιγόμενης πόρτας επαγγελματικού ψυγείου.  
Σετ κλείστρου, που περιλαμβάνει εξωτερική και εσωτερική λαβή (απασφάλιση), ανθεκτικό στη φθορά και τη βαριά χρήση, εύκολης εγκατάστασης και χρήσης. Κατάλληλο για χρήση σε πόρτες αριστερόστροφου ή δεξιόστροφου ανοίγματος, κατασκευασμένο σύμφωνα με CE EN 179:2008. Τεμάχια: 2

### ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Η προσφορά θα συνοδεύεται από:
  - Τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικό CE και λοιπά πιστοποιητικά ανά είδος.
  - Πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9000 της κάθε κατασκευάστριας εταιρείας.
2. Η παράδοση των υλικών θα γίνει στις αποθήκες του Νοσοκομείου εντός 5 ημερών από την έκδοση του Δελτίου Παραγγελίας.