



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ ”
Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Κ. 71409 , Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 44



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ

Πληρ. : Καλαϊτζάκης Άγγελος

Τηλ.: 1569

Ηράκλειο 13/7/2026

Αρ. Πρωτ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανεμιστήρας οροφής

Βάρος (kg)	>8,5
Εγγύηση (Ετη)	2
Βαθμός Προστασίας	IP44
Ισχύς Μοτέρ (W)	20 - 75
Ταχύτητα Περιστροφής (Στροφές/λεπτό)	Περίπου 160 max
Διάμετρος Φ (cm)	Περίπου 130
Περιβάλλον Τοποθέτησης	Εσωτερικός χώρος / Εξωτερικός χώρος με άμεση έκθεση σε βροχή
Ροή Αέρα (m ³ /min)	Περίπου 150

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Υψηλή ποιότητα κατασκευής και μεγάλος κύκλος ζωής.
- 3 πτερύγια από υψηλής ποιότητας ABS
- επίτοιχο χειριστήριο (on/off ανεμιστήρα, επιλογή ταχύτητας λειτουργίας).
- Διαθέτει 3 ταχύτητες λειτουργίας.

- ο Επιλογή κανονικής αλλά και αντίστροφης περιστροφής (χειμερινή λειτουργία) από διακόπτη που διαθέτει
- ο Μοτέρ υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Αθόρυβη λειτουργία
- ο Μπορεί να τοποθετηθεί και σε κεκλιμένες οροφές (έως 16°).
- ο Καλύπτει χώρο έως 25 τετραγωνικά μέτρα.

Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΥΡΩΝΗ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΤΕΡΑΚΗ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΚΟΥΛΑ