



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

Λεωφόρος Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΦΜ 996978666, ΔΟΥ Ηρακλείου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ

Η παρούσα αφορά στην προμήθεια ενός **καταιωνιστήρα** λάντζας για τις ανάγκες του τμήματος Διατροφής του Νοσοκομείου.

Γενική περιγραφή

Επαγγελματικός καταιωνιστήρας κατάλληλος για μικρή διάσταση λάντζας.

Στιβαρής κατασκευής, με εργονομικό σχεδιασμό για τη διευκόλυνση του καθαρισμού σκευών και την εξοικονόμηση νερού.

Υψηλής ποιότητας κατασκευής με μεγάλη διάρκεια ζωής.

Τεχνικά στοιχεία

Επιτοίχιος καταιωνιστήρας με ενσωματωμένη μπαταρία και εύκαμπτο σπирάλ (ντουζ) με πιστόλι καταιωνισμού. Ύψος κατασκευής: 70-100cm. Κατάλληλος για σύνδεση με δυο παροχές (ζεστού-κρύου). Κατασκευή από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο υψηλής αντοχής στην οξείδωση και τα άλατα ή καλύτερο υλικό.

Θα διαθέτει μπαταρία (ρουξούνι) στη βάση με ξεχωριστό διακόπτη λειτουργίας.

Ο κάθετος σωλήνας στήριξης να διαθέτει ανοξείδωτο ελατήριο επαναφοράς στο επάνω μέρος και εύκαμπτο σωλήνα σπирάλ, υψηλής πίεσης και αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες (έως τουλάχιστον 80°C), με εξωτερική επένδυση από ανοξείδωτο πλέγμα ή πλαστικό κάλυμμα τροφίμων για εύκολο καθαρισμό. Επιπλέον, θα υπάρχει γάντζος στήριξης του εύκαμπτου σωλήνα και της χειρολαβής.

Η χειρολαβή (πιστόλι) θα είναι εργονομική, με σκανδάλη/μοχλό πίεσης για την ελεγχόμενη ροή του νερού και σύστημα συνεχούς ροής (κλείδωμα σκανδάλης

Με στήριγμα τοίχου για τη σταθεροποίηση της κατασκευής.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Να υποβληθεί τεχνικό φυλλάδιο του είδους ώστε να μπορεί να εξακριβωθεί η αντιστοίχιση του προσφερόμενου είδους με το ζητούμενο.
- Το είδος να διαθέτει σήμανση CE.
- Εγγύηση: 2 έτη.
- Παράδοση: Αποθήκη νοσοκομείου

Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών

Λυρώνη Αικατερίνη

Καρτεράκη Ιωάννα

Σκουλά Καλλιόπη