

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ηλεκτρολογικά υλικά που χρειάζονται για να καλυφτούν άμεσα οι ανάγκες σε παρεμβάσεις – βλάβες στο νοσοκομείο :

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| • Φωτιστικά ψευδοροφής LED 60X60 | 50 τεμ |
| • Ρελέ διαφυγής εντάσης 2-π 40 A 30MA | 15 τεμ |
| • Κεραιες TV | 2 τεμ |

Ειδικότερα:

1. Τα φωτιστικά να είναι με δυνατότητα διαβάθμισης στην ισχύ τουλάχιστον σε 26-28-30 Watt και κατανάλωση έως 0.5 Watt/chip
2. Τα ρελέ να είναι τύπου ABB ή Hager
3. Η κάθε κεραία να έχει:
Παθητική απολαβή σήματος από **12dB έως 18dB**
Φίλτρο LTE / 5G
Υψηλής ποιότητας **αλουμίνιο**

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Τα υλικά που θα προσφερθούν θα διαθέτουν οποιοσδήποτε CE mark και θα είναι από πιστοποιημένο κατά ISO9001, εργοστάσιο κατασκευής.
- Οι προσφορές θα συνοδεύονται απαραίτητα με τα παραπάνω πιστοποιητικά καθώς και τεχνικά φυλλάδια των υλικών.
- Εφόσον κατά την παράδοση διαπιστωθεί ότι κάποιο υλικό δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Νοσοκομείου (ελαττωματικό, εκτός προδιαγραφών κτλ), αυτό θα επιστρέφεται στον προμηθευτή.
- Τα υλικά θα έχουν εγγύηση 2 έτη .
- Ο τόπος παράδοσης είναι οι Αποθήκες του Νοσοκομείου.
- Ο μειοδότης θα προκύψει από το σύνολο των υλικών

Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών

Καρτερακη Ι.

Λυρωνη αικ.

Σκουλα κ.