ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΩΓΟ ΕΣΤΙΑ

ΥΛΙΚΑ

- Αεραγωγός Φ250 (18 τεμ.)
- Αντικραδασμικός σύνδεσμος Φ250 (1 τεμ.)
- Απορροφητήρας 0,5 HP 900RPM (1 τεμ.)
- Συστολή Φ250/Φ200 (1 τεμ.)
- Καμπύλη 90Φ200 (5 τεμ.)
- Καμπύλη 45Φ 200 (6 τεμ.)
- Κώνος Φ 300 /34Χ22 (1 τεμ)
- Καμπύλη 90 Φ 300 (1 τεμ.)
- Τοποθέτηση και άνοιγμα οπών με αποκατάστασή τους με πολυουρεθανικό αφρό.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Οι συσκευές θα παραδοθούν πλήρως εγκατεστημένες, σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
2. Η στήριξη όλων των μερών θα γίνει με στοιχεία ανάλογης αντοχής με το φορτίο που θα φέρουν.
3. **Η ηλεκτρική παροχή είναι ευθύνη του προμηθευτή.** Η παροχή θα γίνει από τον πίνακα που θα υποδειχθεί ή από υφιστάμενη παροχή (εάν απαιτηθεί θα κατασκευαστεί ανεξάρτητος επίτοιχος πίνακας). Θα τοποθετηθεί διακόπτης, ασφάλεια, καλώδιο παροχής σε πλαστικό κανάλι.
4. Στο κόστος εγκατάστασης περιλαμβάνονται οι αποκαταστάσεις των μερεμετιών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

- Με την κατάθεση της προσφοράς ο προμηθευτής αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας.
- Ο προμηθευτής θα πρέπει **(επί ποινή αποκλεισμού**) να λάβει γνώση των ιδιαιτεροτήτων του χώρου όπου θα εγκατασταθεί η κάθε συσκευή.
- Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να έχει επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική με την εμπορία, εγκατάσταση, συντήρηση και γενικά τεχνική υποστήριξη συναφών μηχανημάτων και συσκευών.
- Η εγκατάσταση θα γίνει από εξειδικευμένους τεχνικούς του προμηθευτή, που θα έχουν τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις – πιστοποιήσεις και τη σχετική εμπειρία για την συγκεκριμένη εργασία.
- Την πλήρη ευθύνη για τους τεχνικούς - εγκαταστάτες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν έχει η προμηθεύτρια εταιρεία.

- Όλα τα προϊόντα - υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εγκατάσταση είναι στην υποχρέωση του αναδόχου. Θα πρέπει να είναι καινούργια, να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές και Διεθνείς διατάξεις και κανονισμούς για τον σχεδιασμό και την κατασκευή τους και θα φέρουν σήμα CE.
- Οι προσφορές που θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στο γραφείο προμηθειών, θα συνοδεύονται **απαραίτητα** από συνημμένα αρχεία με:
    1. έγγραφη οικονομική προσφορά για το υπό προμήθεια είδος (μοντέλο συσκευής, γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά, εγγυήσεις κτλ.).
    2. πιστοποιητικό CE και ISO 9001, τουλάχιστον, της κατασκευάστριας εταιρείας.
    3. προσπέκτους του είδους που περιγράφεται στην έγγραφη προσφορά.
- Τα προσφερόμενα μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης - προφύλαξης, επισκευής - συντήρησης στα ελληνικά καθώς και λίστα με τους κωδικούς των ανταλλακτικών.
- Ο προμηθευτής θα κάνει επίδειξη καλής λειτουργίας της συσκευής στους χρήστες, θα εκπαιδεύσει το προσωπικό στη χρήση της συσκευής και το προσωπικό συντήρησης για τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης.
- Η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει μετά την εγκατάσταση αυτού σε πλήρη λειτουργία. Ειδικότερα, για την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού πρέπει να προηγηθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, η επίδειξη λειτουργίας και γενικά η επαλήθευση των τεχνικών του δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών.
- Τεχνική υποστήριξη: ο προμηθευτής θα διαθέτει οργανωμένη τεχνική υποστήριξη (service) στο Ηράκλειο.
- **Εγγύηση καλής λειτουργίας 3 έτη για όλα τα μέρη της συσκευής,** τουλάχιστον, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η εγγύηση θα ισχύει ανεξάρτητα από το αν η τακτική συντήρηση γίνεται από την προμηθεύτρια εταιρεία ή από το συνεργείο ψυκτικών Τεχνικής Υπηρεσίας.
- Παροχή ανταλλακτικών – service: ο προμηθευτής θα εγγυάται επάρκεια ανταλλακτικών και τεχνική υποστήριξη για 10 έτη, τουλάχιστον.

  Τόπος παράδοσης. Αποθήκη νοσοκομείου