ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»
Λεωφόρος Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης
ΑΦΜ 996978666, ΔΟΥ Ηρακλείου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΨΥΚΤΗ

Η παρούσα αφορά την αποκατάσταση βλάβης στον ψύκτη, τύπου Trane, μοντέλο RTAF105, με σειριακό αριθμό ELC0388.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απαιτείται αντικατάσταση **αντίστασης ελαιοδιαχωριστή** 2Α συμπιεστή του ψύκτη.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Στην παρούσα περιλαμβάνονται το κόστος προμήθειας του υλικού και όλες οι απαραίτητες εργασίες για την παράδοση σε πλήρη λειτουργία του ψύκτη.
2. Οι εργασίες θα γίνουν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαιτούμενες άδειες μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
3. **Επί ποινή αποκλεισμού** θα πρέπει να κατατεθεί έγγραφο αποκλειστικότητας.